



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rotest.ru

Места осуществления деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31; 141101, Россия, Московская область, г. Шелково, ул. 3-я линия, 31, ком. 5



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. зам. начальника Центра

О.А. Дроздова

14.04.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 580017-21 от 14.04.2021.

Наименование образца
испытаний*:

"Кран шаровый латунный 1/2"" FF, бабочка "

Изготовитель*:

ООО «Дюкс», 129344, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный
округ Бабушкинский, ул. Искры, дом 31, корпус 1, офис 43
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮКС", 129344,
г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Бабушкинский,
ул. Искры, дом 31, корпус 1, офис 43

Заявитель:

Заказчик:

ООО "ДЮКС"
129344, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ
Бабушкинский, ул. Искры, дом 31, корпус 1, офис 43

На соответствие требованиям*: Нерегламентируемые показатели предоставлены фактическими
результатами

Заявка:

№ 303096 от 07.04.2021

Дата поступления объекта:

07.04.2021

Дата проведения испытаний:

с 07.04.2021 по 14.04.2021

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений,
применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам
и весам (см. Приложение к протоколу)

Заключение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям
по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний,
установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и
перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только
Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной
Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Описание образца:

Кран шаровый латунный 1/2 , бабочка является образцом представителем.

Место осуществления лабораторной деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	фактическое значение	НД на метод испытаний
Гидравлическая прочность	Бар	Испытания проводят до появления течи. Вода подается постепенно.	> 400	ГОСТ 53402-2009 п.8.5
Испытания на изгиб	н/м ²	Испытания проводят до момента разрушения образца	189 Разрушение произошло по стыку склеенных частей	ГОСТ Р 51843-2013 п. 8.7.4

ПЕРЕЧЕНЬ ИО И СИ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ.

1. Динамометр электронный ДИН-1У-050-1-2, зав.№ 206 СП № 53009/2020 до 26.11.2021
2. Опрессовщик, заводской № 4055633.
3. Преобразователь давления эталонный, тип ПДЭ-010, ПДЭ-010И, модификация ПДЭ-10Ех-Ди-190, заводской № 2125334, Свидетельство о поверке № с-МА/11-03-2021/44670998 до 10.03.2022 г.
4. Комплект измерительный Testo 440 dP, заводской № 83111862, Свидетельство о поверке № СП 2946676 до 27.07.2021 г.

Конец протокола

