



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И  
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru

Места осуществления деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31; 141101, Россия,  
Московская область, г. Шелково, ул. 3-я линия, 31, ком. 5



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. зам. начальника Центра

О.А. Дроздова

14.04.2021

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 580021-21 от 14.04.2021.**

Наименование образца

Подводка гибкая "ЭКО Флекс" (Гайка-Штуцер)

испытаний\*:

Изготовитель\*:

ООО «Дюкс», 129344, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный  
округ Бабушкинский, ул. Искры, дом 31, корпус 1, офис 43  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮКС", 129344,  
г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Бабушкинский,  
ул. Искры, дом 31, корпус 1, офис 43

Заявитель:

Заказчик:

ООО "ДЮКС"  
129344, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ  
Бабушкинский, ул. Искры, дом 31, корпус 1, офис 43

На соответствие требованиям\*: Нерегламентируемые показатели предоставлены фактическими  
результатами

Заявка:

№ 303096 от 07.04.2021

Дата поступления объекта:

07.04.2021

Дата проведения испытаний:

с 07.04.2021 по 14.04.2021

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений,  
применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам  
и весам (см. Приложение к протоколу)

Заключение: Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям  
по проверенным показателям в соответствии с критериями оценки результата испытаний,  
установленными ГОСТ Р ИСО 10576-1-2006

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и  
перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только  
Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной  
Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (\*).

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ



**Описание образца:**

Подводка гибкая из резины армированной металлическим материалом является образцом представителем. Максимальное давление 20 бар, длина шланга 80 см.

Место осуществления лабораторной деятельности: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

**Результаты испытаний:**

| Наименование показателя  | ед. изм. | Норма по НД/НПА                                                | Фактическое значение | НД на метод испытаний |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Гидравлическая прочность | Бар      | Испытания проводят до появления течи. Вода подается импульсно. | 116,8                | ГОСТ 18698-79 п. 4.3  |

**ПЕРЕЧЕНЬ ИО И СИ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ.**

1. Определяющий, заводской № 4055633.
2. Преобразователь давления эталонный, тип ПДЭ-010, ПДЭ-010И, модификация ПДЭ-10Ех-Ди-190, заводской № 2125334, Свидетельство о поверке № с-МА/11-03-2021/44670998 до 10.03.2022 г.
3. Комплект измерительный Testo 440 dP, заводской № 83111862, Свидетельство о поверке № СП 2946676 до 27.07.2021 г.

Конец протокола

